

1	P: ¿Es posible incorporar la documentación de certificación de calderas?
	R: Todos los certificados existentes están disponibles en el “Anexo Información General Hospital” del levantamiento de información disponible en el Google Drive: https://drive.google.com/folderview?id=0BwcnZvogCdjbzbBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
2	P: En documento Anexos Medición de Flujos (planilla Excel), muestra ACS 1 y ACS 2, pero no se indica a qué sub estación corresponde cada flujo, por favor precisar qué subestación es ACS 1 y ACS 2.
	R: Los flujos medidos de ACS 1 y 2 corresponden a reposición (Ver Ilustración 2) de agua fría para el sistema de agua caliente sanitaria medidos en dos horarios distintos (alta demanda y baja demanda), lo que está detallado en el informe del diagnóstico energético. Las subestaciones tanto norte como sur suministran ACC
3	P: En el diagrama de la ilustración 2 no se muestra el ingreso de agua fría al sistema para la producción de ACS. Por favor aclarar
	R: La pregunta no es atinente, dado que en la ilustración 2 sí se muestra la entrada de agua fría al sistema de ACS
4	Según el diagrama de Sankey de la ilustración 15, el 27% de la energía del carbón se va en pérdidas. Especificar la metodología de cálculo utilizada
	R: En base a eficiencias nominales de equipos similares en combustible y tipo de caldera.
5	P: Corroborar la información de flujos de ACS respecto a lo medido y el consumo hídrico del hospital, debido a que las diferencias entre los valores informados es significativa
	R: El periodo de medición no es suficiente para realizar una comparación con el levantamiento
6	P: Cuántos radiadores no cuentan con "perilla de regulación" (válvula de corte)
	R: No se tiene esta información
7	P: Entregar diseño y especificaciones técnicas de subestación térmica en piso mecánico (Ala norte y sur), en donde se encuentran los principales convertidores vapor/agua para calefacción y UMAs de los recintos
	P: Remítase al documento “Antecedentes Postulación San Felipe” . Además, se entrega catastro de UMAs en la carpeta “Respuestas preguntas” ubicada en el Google Drive de información, disponible en el siguiente link : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcnZvogCdjbzbBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
8	P: En el informe no se da ninguna información acerca del control y características técnicas del PLC que regula el aprovisionamiento del agua sanitaria en tiempo real. Entregar dicha información, por ejemplo, valores de seteo de la temperatura de suministro de ACS
	R: La temperatura de seteo es 60°C durante todo el año.
9	P: En el informe no se da ninguna información acerca del control y características técnicas del PLC que regula el aprovisionamiento del agua caliente en intercambiador vapor/agua de subestación térmica del ala norte. Entregar dicha información, por ejemplo, valores de seteo de la temperatura de suministro de ACS
	R: La temperatura de seteo es 60°C, este equipo solo funciona en el periodo de calefacción, de Abril a Septiembre de cada año. El PLC es del fabricante: ALFA LAVAL LTDA, el modelo es el IS6M del año: 2009
10	P: Indicar régimen de funcionamiento de Chillers en la central térmica

	R: Solo funciona uno de ellos en época de verano, la cual varía dependiendo de las particularidades de cada año
--	---