

1	P: Considerando que habrá cambio de tecnología a gas, ¿Cuándo se planifica tener lista la conexión?
	R: La conexión está operativa desde el mes de Abril 2016, las características de los nuevos quemadores se adjuntan en la carpeta “Respuestas preguntas” ubicada en el Google Drive de información, disponible en el siguiente link : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
2	P: La información del levantamiento del hospital de Los Andes esta desactualizada, ya que indica que funcionan con combustible F.O. 6 y ahora lo hacen con gas natural. ¿Se actualizara la información de potencia y características de los nuevos quemadores?
	R: La conexión está operativa desde el mes de Abril 2016, las características de los nuevos quemadores se adjuntan en la carpeta “Respuestas preguntas” ubicada en el Google Drive de información, disponible en el siguiente link : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
3	P: Para el Hospital San Juan de Dios de Los Andes Hospital Los Andes, ¿es posible obtener la distribución de armónicos? Para el dimensionamiento de un equipo de compensación
	R: Se adjunta las planillas de mediciones de calidad de energía en la carpeta “Respuesta Preguntas” del levantamiento disponible en el Google Drive : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
4	P: En el hospital de Los andes se tiene un consumo errático de diésel, durante el periodo definido para Medición y Verificación. También al año siguiente y anterior se tiene otra tendencia de consumo o recargas de combustible. Solicito aclarar la información o establecer algún criterio para la línea base térmica de este Hospital.
	R: El hospital consume una mezcla de Petróleo y Kerosene (IFO). El periodo de referencia para establecer la línea base se presenta en el Anexo N°14.
5	P: Indicar cuál es la fecha de entrada en vigencia de la nueva instalación de gas e indicar cuáles son las características técnicas de los nuevos quemadores
	R: La conexión está operativa desde el mes de Abril 2016,
6	P: Indicar y esquematizar cuál(es) es(son) el(los) techo(s) asignado(s) para el proyecto de techos solares públicos
	R: El esquema se adjunta en la carpeta “Respuestas preguntas” ubicada en el Google Drive de información, disponible en el siguiente link : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
7	P: Esquematizar de manera correcta la subestación del edificio nuevo ya que el esquema presentado en el informe dista mucho de la realidad
	R: El diagrama de flujo de la subestación del nuevo edificio se encuentra contenido dentro del único diagrama presentado en el informe y es referencial para el desarrollo de las ofertas.
8	P: Indicar características técnicas y especificar de donde proviene el suministro de vapor del convertidor vapor/agua de calefacción de la placa técnica
	R: El Vapor proviene de la Central Térmica. No se dispone de las características técnicas

9	P: Indicar características técnicas de las subestaciones térmicas del sector hospitalización y subestación pabellón/rayos (Umas alimentadas desde subestación edificio nuevo y chillers)
	R: Es la misma subestación para todo el edificio nuevo. Existen también UMAs que están en el techo del CAE.
10	P: Indicar en plano la ubicación de central térmica y todas las subestaciones del edificio
	R: El esquema se adjunta en la carpeta “Respuestas preguntas” ubicada en el Google Drive de información, disponible en el siguiente link : https://drive.google.com/folderview?id=0BwcNZvogCdjzbzBaeWpjaTRZTEU&usp=sharing
11	P: Existe una planilla de mediciones de flujo de ACC y ACS, pero no vienen más que mediciones de ACC. Favor indicar si hay mediciones de ACS
	R: No existió factibilidad para medir ACS de manera no invasiva