

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

LICITACIÓN: SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE MEJILLONES, AÑO 2016.

En concordancia con lo establecido en el numeral 16 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública para la contratación del servicio de "SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE MEJILLONES, AÑO 2016", protocolizada en notaría de Santiago de don Cosme Gomila Gatica con fecha 12 de mayo de 2016 y publicada el 17 de mayo de 2016, se publican respuestas a las consultas recibidas entre los **días 17 de mayo de 2016 y 01 de junio de 2016.**

Nº	Fecha	Tipo	Preguntas y Respuestas
1	2016-05-31 13:42:22	P	Respecto a la experiencia de los oferentes que presenten su oferta en Unión Temporal de Proveedores ¿Se considerará la experiencia de cada una y se sumará?
		R	Las Bases de Licitación no contemplan lo señalado en el Art. 67 bis del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, respecto a considerar la experiencia de los Oferentes, por cuanto este proceso de licitación no se regula por la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Ley 19.886).
2	2016-05-31 13:43:07	P	Es posible acreditar solvencia por medios externos, es decir ¿es posible acreditar la solvencia mediante los contratos realizados por una empresa a la que se va a subcontratar?
		R	Con respecto a la subcontratación, remítase al numeral 33 de las Bases Administrativas, con respecto a la forma de acreditar la experiencia deberá estarse a lo dispuesto en el numeral 19.1 de las Bases Técnicas. SE ACLARA que la experiencia de la empresa subcontratada no será contabilizada como experiencia del Oferente, pero podrá ser contabilizada como experiencia del equipo de trabajo propuesto.
3	2016-05-31 13:46:18	P	¿Sería posible acreditar la solvencia técnica y financiera de una sociedad de reciente creación en Chile con la solvencia de su empresa matriz?
		R	No se evidencia pregunta atinente a este proceso licitatorio. El término solvencia no es aplicado al proceso licitatorio de la referencia.
4	2016-05-31	P	¿Es posible presentar una oferta como en Unión Temporal de Proveedores?

	13:50:27	R	Remítase a la respuesta de la pregunta N°1
5	2016-05-31	P	¿Es posible presentar una oferta en Unión Temporal de Proveedores?
	13:50:35	R	Remítase a la respuesta de la pregunta N°1
6	2016-05-31	P	¿Es posible presentar una oferta en Unión Temporal de Proveedores?
	13:50:37	R	Remítase a la respuesta de la pregunta N°1
7	2016-05-31	P	Es necesario incorporar alguna proteccion contra aves en los sectores mas cercanos a la costa?
	16:57:38	R	Las presentes Bases no exigen la incorporación de protección adicional contra aves, no obstante a lo anterior, el Oferente deberá tener en consideración la ubicación dónde se emplazarán las luminarias y la vigencia de la garantía durante el periodo de operación (8 años), por lo cual el Oferente deberá suministrar las Luminarias y los demás accesorios que éstas requieran para su correcto funcionamiento.

Nota: Las consultas han sido transcritas tal como fueron ingresadas a través del formulario disponible en www.acee.cl.