

Respuestas Hospital de Iquique	
1	P: Se solicita aclarar cuál es el horario de programación del encendido del boiler eléctrico para el período de invierno y para el período de verano, además de aclarar las fechas de inicio y término de cada período. R: Horario de verano de 18:00 a 01:00 – 04:00 a 10:00. meses de diciembre a abril invierno 04:00 a 12:00 - 16:00 a 01:00 mayo a noviembre
2	P: En virtud de lo expuesto por la AChEE, respecto a la validación y formalización de lo levantado en estas instancias a través de las consultas en portal, agradecería indicar Set Point de temperatura en el estanque/termo eléctrico de ACS, y la potencia de su resistencia eléctrica. 45 KW potencia en resistencia. Temperatura de set point 60°C.
3	P: Se solicita el certificado de declaración eléctrica vigente para el hospital (TE1) R. Información disponible en la Carpeta “Respuesta licitación” en el Google Drive de información : https://drive.google.com/drive/folders/0BwcNZvogCdjzall3WGIac0xJelk?usp=s_haring
4	P: Se solicita aclarar la marca y modelo de los paneles instalados en cubierta de sala térmica. R No se cuenta con información solamente la empresa que se adjudico fue Lumisolar Ltda.
5	P: Publicar proyecto de ampliación y nueva construcción del Hospital. R. No se cuenta con la información
6	P: Se Solicita Proyecto de Clima en ejecución R. No se cuenta con la información
7	P: Debido a cambios recientes en los equipos utilizados por el hospital, ¿se podrá contar con facturas de energía eléctrica, combustibles y agua de los meses de enero y febrero? R. Información disponible en la Carpeta “Respuesta licitación” en el Google Drive de información : https://drive.google.com/drive/folders/0BwcNZvogCdjzall3WGIac0xJelk?usp=s_haring
8	P: ¿Se realizará un aumento de capacidad prontamente en alguno de los dos empalmes? R Se realizará aumento de potencia en empalme de Genaro Gallo. 1,5 Mega